

Свидетельство ОТК о приемке

Кабинет системы питания дополнительный (тип 2) **Smart-SYC-EC182750R48S01**

код изделия

проверен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер

ОТК

месяц, год

личная подпись

расшифровка подписи

МП

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия - Кабинет системы питания основной Smart-SYC-EA182750R48S01 в течение 36 месяцев с момента получения (приемки) на склад Покупателя.

Технический паспорт и Гарантийный талон на блок выпрямительный SP II 48/4000HE доступны для загрузки по адресу: https://ru-msk-dr3-1.store.cloud.mts.ru/rtk-t.ru/power/docs/4000he_passport.pdf

Производитель не отвечает за ухудшение параметров изделия или за повреждения, вызванные Покупателем или другими лицами после доставки, или если повреждение было вызвано неизбежными событиями.

Гарантии не действуют в случае:

- нарушения покупателем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации;

- наличия механических повреждений, которые возникли в результате умышленных или неосторожных действий Покупателя или третьих лиц;

- повреждений, которые возникли вследствие неаккуратного обращения или использования (несоблюдение температурного режима, действия жидкости, механические повреждения);

- повреждений, вызванных использованием не по назначению или с нарушениями правил эксплуатации, изменениями и дополнениями в конструкцию изделия.

- нарушения правил монтажа и обслуживания;

- стихийных бедствий (природных явлений), пожаров.

- наименование, обозначение изделия не совпадает с данными записанным в этом гарантийном обязательстве или если

они не могут быть правильно определены;

Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия и предъявлении упаковочного листа на изделие.

Производитель оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия.

Производитель не несет ответственности за ущерб или неблагоприятные последствия, причиненные Покупателю в результате некачественного или некомпетентного использования изделия. Покупатель должен самостоятельно обеспечить правильную и безопасную эксплуатацию изделия, включая использование открытых контактов (вилки, оголенные провода и т.п.), подключения исправного заземления, защиту оборудования от неконтролируемого доступа случайных лиц, детей и домашних животных. Гарантия не передается третьим лицам и относится только к первичному Покупателю. Производитель не несет ответственности за последствия гарантийного случая и нанесение какого-либо ущерба, вызванного неполадками в работе изделия.

Гарантийный талон

Наименование организации поставщика: **ООО «РТК-Технологии»**

Наименование продукции **Кабинет системы питания дополнительный (тип 2)**

Smart-SYC-EC182750R48S01

Серийный номер:

Подпись представителя ООО «РТК-Технологии»

Швец В.А



Система электропитания

Smart SYS EA522750R48S01

Кабинет системы питания дополнительный (тип 2)

Smart-SYC-EC182750R48S01

Технический паспорт

Гарантийный талон

1. Общие сведения об изделии

Кабинет системы питания дополнительный (тип 2) Smart-SYC-EC182750R48S01 предназначен для работы в составе интеллектуальной электропитающей системы постоянного тока с выходной мощностью до 300кВт с поддержкой выпрямителей мощностью 4000 Вт и возможностью удаленного управления и мониторинга по протоколу SNMP.

2. Модули и компоненты кабинета системы питания дополнительного (тип 2)

Наименование	Модель	Количество
Входной автоматический выключатель АС	NDM2-250L/3358 250A	1
Автоматический выключатель УЗИП АС	NDB1C-63 C32/3P	1
УЗИП АС	RPM-40/3N+NPG	1
Токовый трансформатор	YDBH0.66-40I 250/1	3
Модуль контроля АС	SC922	1
Световой индикатор	AD16-22F/g30	1
Автоматический выключатель выпрямителя	NDB1C-63 C32/1	23
Объединительная рама выпрямителей	SZ2101X1 PCBA	6
Коннектор выпрямителя	PHZ-F020306-BW001	23
Модуль выпрямителя *	SP III 48/4000HE	23
Предохранитель АКБ	NHZ1-00 600A	6
Шунт АКБ	FLQ1018B4-1 (600A 25mV)	6
Общий шунт нагрузки	FLQ1018C2-1 (2000A 25mV)	1
Предохранитель нагрузки	NHZ1-00 600A	20
Бистабильный контактор	ZLJM-2000C/48.S A1	1
Автоматический выключатель УЗИП DC	NDB1C-63 C32/1	1
УЗИП DC	RPD48-40-1P	1
Модуль расширенного контроля	SC210	1
Модуль контроля шунтов	SC340	1

* Модули выпрямителей поставляются отдельно и устанавливаются в кабинет при монтаже на месте эксплуатации.

3. Внешний вид кабинета системы питания дополнительного (тип 2)

Приведены виды с закрытой и открытой дверью и установленными модулями выпрямителей.

